

# AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
www.agrolab.de



# AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

**AGROLAB Wasser.** Moosstr. 6A, 82279 Eching / Ammersee

Gemeinde Iffeldorf  
Staltacher Str. 34  
82393 Iffeldorf

Datum 23.04.2026

Kundennr. 4100011715

## PRÜFBERICHT

Auftrag 2132019  
Analysennr. 153014 Trinkwasser  
Probeneingang 16.04.2026  
Probenahme 16.04.2026 11:36  
Probenehmer AGROLAB Probenahme u. Logistik Anton Dürr (5689)  
Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV  
Entnahmestelle (ÖTrinkwv) Gemeinde Iffeldorf  
Messpunkt Brunnen 1 Steinbacherfeldweg  
Objektkennzahl 89881186

Einheit Ergebnis Best.-Gr. TrinkwV Richtwert Methode

### Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS)

|                                        |    |      |         |       |                    |                                               |
|----------------------------------------|----|------|---------|-------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Perfluorbutansäure (PFBA)              | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)        | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Perfluordecansäure (PFDA)              | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Perfluordecansulfonsäure (PFDS)        | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Perfluordodecansäure (PFDoDA)          | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Perfluordodecansulfonsäure (PFDoS)     | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Perfluorheptansäure (PFHpA)            | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)      | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Perfluorhexansäure (PFHxA)             | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)       | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Perfluormonansäure (PFNA)              | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Perfluormonansulfonsäure (PFNS)        | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Perfluorooctansäure (PFOA)             | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Perfluorooctansulfonsäure (PFOS)       | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Perfluorpentansäure (PFPeA)            | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS)      | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Perfluortridecansäure (PFTrDA)         | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS)   | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Perfluorundecansäure (PFUnDA)          | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Perfluorundecansulfonsäure (PFUnS)     | u) | µg/l | <0,0010 | 0,001 |                    | DIN 38407-42 : 2011-03(UK)                    |
| Summe 4 PFAS (PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS) |    | µg/l | n.b.    |       |                    | Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter |
| Summe der PFAS (EU 2020/2184)          |    | µg/l | n.b.    |       | 0,1 <sup>38)</sup> | Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter |

38) Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2026.

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der "Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023

Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5 : 2011-02

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Seite 1 von 2

AG Augsburg  
HRB 39441  
Ust./VAT-Id-Nr.:  
DE 365542034

Geschäftsführer  
Dr. Paul Wimmer  
Dr. Stephanie Nagorny  
Dr. Torsten Zurmühl



# AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
www.agrolab.de



# AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Datum 23.04.2026

Kundennr. 4100011715

## PRÜFBERICHT

Auftrag

2132019

Analysennr.

153014 Trinkwasser

### Untersuchung durch

(UK) AGROLAB Umwelt GmbH, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-22637-01-00 DAkkS

### Methoden

DIN 38407-42 : 2011-03

**Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte /Anforderung der "Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023 eingehalten**

Die vollständigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Prüfbericht oder sind auf Anfrage verfügbar.

Beginn der Prüfungen: 16.04.2026

Ende der Prüfungen: 23.04.2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Im Fall einer Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird.

**AGROLAB Wasser. Herr Missun, Tel. 08143/79-101  
FAX: 08143/7214, E-Mail: serviceteam1.eching@agrolab.de  
Kundenbetreuung**

Seite 2 von 2

AG Augsburg  
HRB 39441  
Ust./VAT-Id-Nr.:  
DE 365542034

Geschäftsführer  
Dr. Paul Wimmer  
Dr. Stephanie Nagorny  
Dr. Torsten Zurmühl

